



TSU-C/D

95-115-120-145-170-200-225

Accumulo termico con ghiaccio

Engineering data

NOTA: non utilizzare per la costruzione. Fare riferimento alle dimensioni e al peso certificati dalla fabbrica. Questa pagina presenta i dati aggiornati al momento della pubblicazione, che dovrebbero essere riconfermati al momento dell'acquisto. Nell'interesse del miglioramento del prodotto, le specifiche, il peso e le dimensioni sono soggetti a variazioni senza preavviso.

Note generali

1. Le dimensioni sono indicate in mm, il peso in kg.
2. L'intera unità dovrebbe poggiare su una superficie piana.
3. H_1 = altezza d'installazione. Gli attacchi delle batterie sono chiusi e caricati con gas inerte per la spedizione e l'immagazzinamento. Aggiungere 130 mm per l'altezza di spedizione.
4. La carica di refrigerante indicata in tabella è la carica d'esercizio per alimentazione dal fondo con pompa di ricircolo. Per gli altri sistemi di alimentazione, consultare il rappresentante di zona BAC.

Last update: 10/05/2024

TSU-C/D 95-115-120-145-170-200-225



1. Attacchi batteria; 2. Reintegro ND50; 3. Troppopieno ND50; 4. Uscita acqua; 5. Entrata acqua; 6. Drenaggio ND50; 7. ICE LOGIC®.

Modello	Peso di sp. appros. (kg)	Peso di eserc. appros. (kg)	Pompa aria (kW)	Volume acqua (l)	Volume di pull- down (l)	Volume batteria (l)	Carica R717 (kg)	ND attacco acqua In (mm)	ND attacco acqua Out (mm)	H	H1	L	W
TSU- 95C	2620	9440	1,1	6520	165	297	128	80+2 x40	80	2160	2311	3073	1308
TSU- 115C	2860	1064 0	1,1	7440	208	340	147	80+2 x40	80	2160	2311	3683	1308
TSU- 120C	2935	1105 5	1,1	7760	227	368	159	80+2 x40	80	2160	2311	3073	1600
TSU- 145C	3355	1315 5	1,1	9390	265	453	196	80+2 x40	80	2160	2311	3683	1600
TSU- 170C	3955	1533 5	1,1	1102 0	303	510	220	80+2 x40	80	2160	2311	4293	1600
TSU- 200C	4330	1756 5	1,1	1264 0	341	566	244	100+ 2x50	100	2160	2311	4877	1600
TSU- 225C	4745	1966 0	1,1	1427 0	379	657	281	100+ 2x50	100	2160	2311	5486	1600